

お客様 各位

安川電機製 表示システム F2 の出力制御(広義)対応について

YASKAWA

株式会社 安川電機

システムエンジニアリング事業部
環境エネルギー事業統括部
環境エネルギー技術部 機器技術課

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、住宅用表示システム F2 の出力制御(広義)対応に関し
まして、出力制御対応のソフトウェアへの自動アップデート開
始のスケジュールおよび適用上の注意点について、本文書にて
ご連絡致します。ご査収のほど宜しくお願い致します。

敬具

| 承認 | 照査 | 作成 |
|------------------|----|------------------|
| 林代 2017.07.28 | | 堀部 2017.07.28 |

改版 1:2017.10.10 堀部

記

1. 対象製品

品名：表示システム (Enewell-SOL 4.5/5.8kW用オプション)
形式：JEMN-F2AA

2. 出力制御(広義)対応の自動ソフトウェアアップデートの開始時期について

開始時期：2017年11月末日 <1>

上記の日程以降、インターネットに接続されている表示システムは、自動で出力制御(広義)対応のソフトウェアに更新されます。

インターネット環境は、お客様にてご準備をお願い致します。

3. 適用上の注意事項

- ・自動ソフトウェアアップデート開始以前に、施工済み(初期ウィザード設定完了)の場合
自動ソフトウェアアップデート以降、安川エンジニアリング技術員による出力制御(広義)の設定を
させていただきます(有償)。
表示システムをご購入いただいたルート経由にて、技術員派遣依頼をお願い致します。
※インターネット環境は、技術員派遣当日までにお客様にてご準備をお願いします。
- ・自動ソフトウェアアップデート開始以降に施工する(初期ウィザード設定をする)場合
施工前(初期ウィザード設定前)に、インターネット環境をお客様にて準備いただき、
インターネットに接続した状態で初期ウィザードを実施してください。
初期ウィザード完了後、当社準備の手順書(作成中)に従って、出力制御設定を行ってください。

以上